

Punaiset osat olisivat
maakylmään liittyviä "uusia
osia":

1. Katkaisen putken joka tulee
maalämpöpumpulta (ja jatkaa kohti
avointa paisunta-astiaa)
2. Lisään T-kappaleen jossa pieni ilmausnipa, josta voi tarvittaessa
pihauttaa ilman pois silloin kun viilennyshaara on täynnä ilmaa
(ensimmäinen käyttökerta)
- 3, Lisään käsisulkuventtiilit 5 kpl
4. Lisään viilennyshaaraan
kiertopumpun
5. Lisään viilennyshaaraan magneetti-
venttiilin
6. Lisään viilennyshaaraan konvektorin
7. Lisään T-haarat liuosputkeen
8. Lisään yksisuuntaventtiilin

