

Logit

DB

Käyrät

100%

Mitt.väli/versio:

☐ jatkuvat logit

01:00

v7994R2

☒ EP14☐ EP15

kone on

F1x45

Lämmitys:

vrk

/vrk

%

lisäys

- josta allasta:

0.0

00:00:00

0.0%

- josta lisäystä:

0.0

00:00:00

0.0%

0 kWh

Käyttövesi:

0.146

01:45:37

7.3%

- josta lisäystä:

0.0

00:00:00

0.0%

0 kWh

Käynti yhteensä:

0.439

05:17:52

22.1%

Lepoaika:

1.549

18:42:07

77.9%

Mittausjakso:

1.988

100.0%

0 kWh

Kompr. käynnistyksiä:

16 kpl

8.0 kpl

huomioita:

Kompr. käynti keskim.:

00:39:30

>20min

Kompr. lepo keskim.:

02:19:24

COP

ka

min

max

muuta ase-

lämmitys

4.7

4.6

4.9

tuksista

KV

2.8

2.2

4.0

cop_03/45

Mittauksia

ka

min

max

huonelämpö

0.0°C

0.0°C

0.0°C

ulkolämpö

5.8°C

0.0°C

12.7°C

lämmitysveden pyyntö

25.7°C

23.5°C

27.8°C

käyttöveden lämpö

50.2°C

47.0°C

54.2°C

ylävaraaja

Δ lämmitysvesi

4.1°C

3.7°C

4.8°C

5...10°C

Δ käyttövesi

2.6°C

1.9°C

3.3°C

8...10°C

Δ lämmönkeruupiiri

-3.3°C

-4.6°C

-1.3°C

-2...-5°C

keruu tulo BT10

0.9°C

5.6°C

keruu meno BT11

-2.5°C

3.1°C


kompr. taajuus

50.0 Hz

50.0 Hz

50.0 Hz

käyntiaikasuhte



● lämmitys ● kv ● lepo