

Mittausväli 0:01:00

Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla

	vrk	/vrk		
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	0,281	6:44:43	28,1 %	
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,054	1:17:57	5,4 %	
Kompressorin käyntiaika yhteensä	0,335	8:02:40	33,5 %	
Kompressorin lepoaika	0,665	15:57:20	66,5 %	
Mittausjakso	1,001		100,0 %	
Lisälämmityssähkö	0,000	0:00:00	0,0 %	0,0 kWh
Kompressorin käynnistyskäyntejä	13	13,0		
Kompressorin käyntiaika keskimäärin	0:37:09			Niben suositus yli 20 minuuttia
Kompressorin lepoaika keskimäärin	1:13:42			

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.	
huonelämpö	0,0	0,0	0,0	
ulkolämpö	3,9	2,0	5,8	
lämmitysveden pyyntö	28,9	28,4	29,5	
käyttöveden lämpö	48,4	45,8	51,0	
lämmönkeruuliuos sisään		1,8		
lämmönkeruuliuos ulos		-3,7		
Δ lämmitysvesi	4,6	0,0	7,5	Niben suositus 5...10
Δ käyttövesi	4,6	0,0	5,5	Niben suositus 8...10
Δ lämmönkerupiiri	-4,9	0,0	-5,9	Niben suositus -2...-5

