

TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA

Mittausväli

00:01:00

Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla

	vrk	/vrk	%
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	0,726	6:42:06	27,9 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,065	0:35:45	2,5 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä	0,791	7:17:51	30,4 %
Kompressorin lepoaika	1,810	16:42:09	69,6 %
Legionellan lisälämmitysaika	0,0021	0:01:09	0,080 %
Mittausjakso	2,601		100,0 %

Kompressorin käynnistysä	31	11,9
Kompressorin käyntiaika keskimäärin	0:36:45	
Kompressorin lepoaika keskimäärin	1:24:06	

Niben suositus yli 20 minuuttia

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.
huonelämpö	20,7	20,1	21,5
ulkolämpö	4,8	0,4	7,4
lämmitysveden pyyntö	32,7	29,1	35,9
käyttöveden lämpö	48,0	44,3	51,9
Δ lämmitysvesi	7,2	6,3	10,3
Δ käyttövesi	7,8	4,0	9,1
Δ lämmönkeruupiiri	-4,4	-2,7	-5,4

Niben suositus 5...10

Niben suositus 8...10

Niben suositus -2...-5

