

TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA

Mittausväli

00:01:00

Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla

	vrk	/vrk	%
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	1,143	7:03:47	29,4 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,155	0:57:25	4,0 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä	1,298	8:01:12	33,4 %
Kompressorin lepoaika	2,586	15:58:48	66,6 %
Legionellan lisälämmitysaika	0,0021	0:00:46	0,054 %
Mittausjakso	3,884		100,0 %

Kompressorin käynnistyskäy	48	12,4
Kompressorin käyntiaika keskimäärin	0:38:56	
Kompressorin lepoaika keskimäärin	1:17:35	

Niben suositus yli 20 minuuttia

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.
huonelämpö	20,9	20,3	22,7
ulkolämpö	2,3	-1,7	6,4
lämmitysveden pyyntö	33,3	28,6	36,0
käyttöveden lämpö	49,5	45,1	58,6
Δ lämmitysvesi	7,2	6,3	11,7
Δ käyttövesi	7,9	3,6	10,2
Δ lämmönkeruupiiri	-4,1	-2,5	-5,0

Niben suositus 5...10

Niben suositus 8...10

Niben suositus -2...-5

