

Otoksia Huolto-datasta (UpLink)
Su 21.1.2024 klo 17.33

asteminuuttia	-88GM
---------------	-------

kompressorimoduuli

Otsikko	Arvo
estetty	ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14	22759
kiertovesipumpun nopeus EP14	70%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2	70%
imukaasu EB100-EP14-BT17	5.0 °C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14	71.1 °C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12	39.0 °C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10	2.1 °C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11	-0.8 °C
menolämpötila BT2	38.5 °C
nestejohto EB100-EP14-BT15	36.1 °C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3	36.0 °C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14	15366h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14	2176h

lämmitysjärjestelmä 1

Otsikko	Arvo
lattiankuivaustoiminto	pois
ulkoinen säätö S1	ei
huonelämpötila BT50	21.9 °C
lask. menolämpötila S1	35.7 °C
menolämpötila BT2	38.5 °C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3	36.0 °C
ulkoinen menoanturi BT25	38.3 °C

lisäys

Otsikko	Arvo
estetty	ei
varokekoko	16A
aikakerroin	77.7h
maks.sääd.sähköteho	7.0kW
teho sähköisälämpö	0.0kW

smart energy source - priorisointilista

Otsikko	Arvo
(1) kompressor	-120GM
(2) sisäinen sähkölisäys	-520GM

smart energy source - hinta per kWh

Otsikko	Arvo
hinta, sähkö	10.0cent

smart price adaption

Otsikko	Arvo
käyttövesi	mini
lämmitys	0.0
tila	aktiivinen
sähkön hinta FI	3.7cent/kWh