

Infoviesti

Tietoa laitteiston tilasta. Ne eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä ja nollataan aina automaattisesti.

Historia

Päiväys ja aika	Otsikko
22.1.2024 14.55.26	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
22.1.2024 9.46.23	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
21.1.2024 18.06.33	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
21.1.2024 13.39.30	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
21.1.2024 9.16.09	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
20.1.2024 15.13.10	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
20.1.2024 11.27.13	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
20.1.2024 11.11.21	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.1.2024 18.59.50	Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
19.1.2024 18.59.10	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.1.2024 15.53.13	Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
19.1.2024 15.52.33	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.1.2024 6.22.50	Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
19.1.2024 6.13.59	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
19.1.2024 1.31.17	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.1.2024 20.23.20	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.1.2024 20.10.40	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.1.2024 15.11.22	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.1.2024 9.55.37	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
18.1.2024 9.43.01	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
17.1.2024 19.35.23	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.
17.1.2024 19.22.55	Korkea lauhduttimen tulolämpötila.