



Maa ja kalliolaatu

Metrit maan pinnasta

0 m - m

-

7 m - 150 m

Harmaa kallio

Kallio maasta
7 m

Kallistusporaus asteet
0 °

Suojaputken ulkomitta ja paksuus
139,7 x 5 mm

Poraus lopetettu
03.06.2020

Porakaivon halkaisija
113.6 mm

Porakaivon syvyys
150 m

Suojaputken määrä
9 m

Halkeamat
Ei halkeamaa

Vesi
Vettä tuli vähän (50-1000 l/h)

Vedenpinta maanpinnasta

Suojaputken tiivistys
Betonointi

Kallistusporauksen suunta

Maalämpöneste

Lämmönkeruuputkiston materiaali
PEM 40x2.4 PN 10 SDR17

Lämmönkeruuputkiston pituus

Kaivo merkitty seinään

Lämmönkeruuputkiston paineistus

Koepaine 4 bar, koeaika 30 minuuttia, silmämääräinen tarkastus (koeponnistus tehty ennen asennusta)

Lisätietoja

Kaivon nro: 1

