

|                    |     |                |                            |       |
|--------------------|-----|----------------|----------------------------|-------|
| Pinta-ala          | 0   | m <sup>2</sup> | Mitoitusperuste            | kWh   |
| Huonekorkeus       | 2,7 | m              | Energia lämmitys, KV kWh   | 19000 |
| Kerrosmäärä        | 1   |                | Menovesi [°C]              | 30    |
| Sisälämpötila      | 21  | °C             | Käyttövesi [°C]            | 55    |
| Henkilömäärä       | 5   |                | Vuoden keskilämpötila [°C] | 4,6   |
| Tilavuus           | 0   | m <sup>3</sup> | MUL [°C]                   | -29   |
| Pinta-ala yhteensä | 0   | m <sup>2</sup> | MUL korjaus [+°C]          | -     |

## Keruupiirin valinta

## Porakaivo

Lambda, kallio [W/m K]

3

Keruun. vuosikesk. [°C]

0

Keruuneste MUL [°C]

-3

Suurin por. syvyys [m]

230

Kaivon aktiivisyvyys [m]

127

Kaivoja/Piirejä [kpl]

1