

TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA

Mittausväli

0:01:00

Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla

	vrk	/vrk	%
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	0,184	4:25:00	18,4 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,097	2:20:00	9,7 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä	0,281	6:45:00	28,1 %
Kompressorin lepoaika	0,719	17:15:00	71,9 %
Mittausjakso	1,000		100,0 %

Lisälämmityssähkö 0,000 0:00:00 0,0 % 0,0 kWh

Kompressorin käynnistyksiä 13 13,0

Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:31:09

Kompressorin lepoaika keskimäärin 1:19:37

Niben suositus yli 20 minuuttia

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.	
huonelämpö	22,5	22,2	23,0	
ulkolämpö	1,2	0,1	3,5	
lämmitysveden pyyntö	27,2	26,9	27,5	
käyttöveden lämpö	53,6	50,7	56,6	
lämmönkeruuliuos sisään		2,4		
lämmönkeruuliuos ulos		-2,6		
Δ lämmitysvesi	8,3	6,6	10,8	<i>Niben suositus 5...10</i>
Δ käyttövesi	6,3	2,2	8,1	<i>Niben suositus 8...10</i>
Δ lämmönkeruupiiri	-3,8	-2,7	-5,8	<i>Niben suositus -2...-5</i>



