

## TILASTOTIETOA KOKO MITTAUSJAKSOLTA

Mittausväli

0:00:05

*Käyntiaikalaskenta toimii oikein mikäli mittausväli on sama koko mittausjaksolla*

	vrk	/vrk	%
Lämmitysprosessin käyntiaika (7)	0,094	2:15:04	9,4 %
Käyttövesiprosessin käyntiaika (15)	0,022	0:32:11	2,2 %
Kompressorin käyntiaika yhteensä	0,116	2:47:15	11,6 %
Kompressorin lepoaika	0,883	21:12:45	88,4 %
Mittausjakso	1,000		100,0 %

Lisälämmityssähkö 0,000 0:00:00 0,0 % 0,0 kWh

Kompressorin käynnistysiä 10 10,0

Kompressorin käyntiaika keskimäärin 0:16:43

Kompressorin lepoaika keskimäärin 2:07:13

Niben suositus yli 20 minuuttia

Lämpötilatietoa	ka.	min.	max.
huonelämpö	21,5	21,2	22,0
ulkolämpö	13,6	12,4	15,3
lämmitysveden pyyntö	28,9	27,4	30,1
käyttöveden lämpö	49,8	47,2	53,1
lämmönkeruuliuos sisään		2,0	
lämmönkeruuliuos ulos		-1,6	
Δ lämmitysvesi	6,2	0,0	6,7
Δ käyttövesi	6,0	-10,3	7,1
Δ lämmönkeruupiiri	-4,4	7,5	-5,2

Niben suositus 5...10

Niben suositus 8...10

Niben suositus -2...-5

