



14 Shunttaamaton ja shuntattu lämmityspiiri

Äänkytkennän ehdoton edellytys on, että lämmitysjärjestelmän 70 % ellisvirtaus voidaan pitää päällä koko vuoden.

Äänkäytetään ohitusta ja ulkoinen kiertovesipumppu on asennettu, mitysjärjestelmän virtaus voidaan vähentää 40 %:ään lämpöpumpun ellisvirtauksesta. Huolehdi siitä, että suurin osa ostaattiventtiileistä on täysin auki. Muussa tapauksessa pitää ataa vähintään 100 litran varaajasäiliö. Ohituksen pituuden on oltava ntään kymmenen kertaa putken sisämitta.

Järjestelmäratkaisujen selostukset, katso (→ 7.2.1).