



Ylös

- Kellonaka ja päivämäärä
- Langaton
- Aikaohjelma, lämmityspiiri 1
- Aikaohjelma 3 / LPP
- Aikaohjelma 4 / käyttövesi
- Aikaohjelma 5
- Loma, lämmityspiiri 1
- Lämmityspiiri 1
- Käyttövesi
- Esisäädin/järjestelmäpumppu
- Lämpöpumppu
- Energiamittari
- Lisävaraaja
- Käyttövesivaraja
- Konfiguraatio
- LPB-järjestelmä
- Häiriö
- Error Data Log
- Huolto/erikoiskäytö
- Tulon/lähdon testaus
- Tila
- Status Data Log
- Lämm.tuottajan diagnoosi
- Kuluttajien diagnoosi
- Info

Alkuun > 1 RVS61.843/147 > Error Data Log

Datapiste	Arvo
6800 Historia 1	14. Helmikuu 2019 05:02
6801 Virhekoodi 1	99:Lisämoduuli 2
Log outside temperature B9	2.1 °C
Log flow temperature HP B21	0.0 °C
Log return temperature HP B71	33.7 °C
Log setpoint HP	52.0 °C
Log hot-gas temperature 1 B81	74.2 °C
Log hot-gas temperature 2 B82	0.0 °C
Log source inlet temperature B91	3.1 °C
Log source outlet temperature B92	-1.0 °C
Log Evaporator temperature B84	0.0 °C
Log Temp Diff defrosting ice-free	0.0 °C
Log DHW temperature B3	47.8 °C
Log DHW temperature B31	0.0 °C
Log buffer storage tank temperature 1 B4	47.4 °C
Log buffer storage tank temperature 2 B41	33.9 °C
Log buffer storage tank temperature 3 B42	0.0 °C
Log refrigerant temperature liquid B83	0.0 °C
Log status heat pump	Kompressorri 1 On
Log status solar	—
Log status DHW	Lataus, nimellisasetusarvo
Log status buffer	Ladattu,pakkolat tavoitelämp
Log status heating circuit 1	Huonelämpötilan rajoitus
Log status heating circuit 2	—
Log status heating circuit 3/P	—